

**Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий**

Главное Управление МЧС России по Новгородской области

(наименование территориального органа МЧС России)

173020, г. Великий Новгород, ул. Большая московская, д. 67-б т. 66-27-94, ф. 66-28-11, E-mail: gpn-nov@yandex.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по
Пестовскому и Мошенскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Новгородской области**

(наименование органа государственного надзора)

г. Пестово ул. Красных Зорь д. 62, т. 8-(816-69)-5-28-47

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 5/1/1

**об устранении нарушений обязательных требований
пожарной безопасности**

Областное автономное учреждение социального обслуживания «Мошенский комплексный центр
социального обслуживания населения»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

ИНН 5309004539

отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения начальника Отделения надзорной деятельности и ПР
по Пестовскому и Мошенскому районам Киреева В.С. № 5

от « 01 » февраля 2021 года, (ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период) с 10 ч 00 мин.

« 08 » февраля 2021 г. по 15 ч 30 мин. « 03 » марта 2021 г.

проведена проверка начальником отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Пе-
стовскому и Мошенскому районам Киреевым Виталием Сергеевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

объекта защиты: Областного автономного учреждения социального обслуживания «Мошенский ком-
плексный центр социального обслуживания населения», расположенного по адресу: Мошенский район,
д.Слопцово д.1

проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором ОАУСО «Мошенское КЦСО» Джумаевой А.М., социальным педагогом Каши-
циной Ж. А., специалистом по противопожарной профилактики Новиковой Н. Ф.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявлен-
ные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Руководитель организации не обеспечил соблюдение сроков перезарядки огнетушителя № 5 на объекте	основание: пункт 54 ППР РФ	05.08.2021г.	
2	Журнал эксплуатации систем	основание: пункт 30,	05.08.2021г.	

В.П. № 43
05.03.2021

	противопожарной защиты отсутствует.	43, 54, 60 Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», далее – ППР РФ		
3	Инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует разделу XVIII ППР РФ.	основание: раздел XVIII ППР РФ.	05.08.2021г.	
4	При отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки средства огнезащиты, проверка проводится не реже 1 раза в год.	основание: пункт 13 ППР РФ	05.08.2021г.	
5	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации, правообладатель объекта защиты не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке.	основание: пункт 54 ППР РФ	05.08.2021г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;

- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

- 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Пестовскому и Мошенскому районам Киреев В.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«03» марта 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

«03» марта 2021 г.



директор ОАУСО «Мошенское КЦСО»

Джумаева А.М.

(должность, фамилия, инициалы)