



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное Управление МЧС России по Новгородской области

173020, Великий Новгород, ул. Большая Московская, д. 67 б т.66-27-94 ф.66-28-11 E-mail: gpn-nov@yandex.ru

УНД и ПР ГУ МЧС по Новгородской области

Великий Новгород, ул. Псковская, д. 171 к. 3

Отделение надзорной деятельности и ПР по Пестовскому и Мошенскому районам

г. Пестово ул. Красных Зорь д. 62, тел. 8-(816)-69-5-28-47

АКТ ПРОВЕРКИ

соблюдения требований пожарной безопасности

№ 5

г. Пестово

(место составления акта)

«03» марта 2021 г.

(дата составления акта)

«15» час «30» мин

(время составления акта)

На основании: распоряжения начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Пестовскому и Мошенскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Новгородской области Киреева Виталия Сергеевича № 5 от «01» февраля 2021г. проведена плановая выездная проверка объекта защиты по адресу: Новгородская область, Мошенский район, д.Слоптово, д. 1.

Наименование правообладателя (ей) объекта защиты: Областное автономное учреждение социального обслуживания «Мошенский комплексный центр социального обслуживания населения», ИНН 5309004539.

Дата и время проведения проверки: с 10 ч. 00 мин «08» февраля 2021г. по 15 ч. 30 мин «03» марта 2021г.

Акт составлен: Отделением надзорной деятельности и ПР по Пестовскому и Мошенскому районам, Новгородская область г. Пестово ул. Красных Зорь д. 62, т. 8-816(69)-5-28-47

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлены:

10 ч. 00 мин. «08» февраля 2021г.

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: -----
(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку: Начальник ОНД и ПР по Пестовскому и Мошенскому районам Киреев Виталий Сергеевич.

Лицо(а), привлечённые к проведению проверки: не привлекалось

При проведении проверки присутствовали: директор ОАУСО «Мошенское КЦСО» Джумаева А.М., социальный педагог Кашицина Жанна Александровна, специалист по противопожарной профилактики Новикова Наталья Федоровна.

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы правообладателей объекта защиты;
- проведено обследование объекта защиты, расположенного по адресу: Новгородская область, Мошенский район, д.Слоптово, д.1.
- отчёт о результатах расчёта пожарного риска не представлен;
- специальные технические условия не представлены;
- охранное обязательство на объект культурного наследия не представлено;
- Выявлены нарушения требований, установленных правовыми актами:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
1.	2.	3.	4.
1	Руководитель организации не обеспечил соблюдение сроков перезарядки огнетушителя № 5 на объекте	основание: пункт 54 ППР РФ	ОАУСО «Мошенское КЦСО»
2	Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты отсутствует.	основание: пункт 30, 43, 54, 60 Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», далее – ППР РФ	ОАУСО «Мошенское КЦСО»
3	Инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует разделу XVIII ППР РФ.	основание: раздел XVIII ППР РФ.	ОАУСО «Мошенское КЦСО»
4	При отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки средства огнезащиты, проверка проводится не реже 1 раза в год.	основание: пункт 13 ППР РФ	ОАУСО «Мошенское КЦСО»
5	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации, правообладатель объекта защиты не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке.	основание: пункт 54 ППР РФ	ОАУСО «Мошенское КЦСО»

– выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена:

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует:

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Отметка о применении технических средств: _____

Прилагаемые документы: протокол проверки качества огнезащитных работ от 09.09.2019г., Устав, договор № 859 от 01.01.2021г. акт проверки работоспособности средств обеспечения ПБ, Предписание № 5/1/1 от 03.03.2021г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Пестовскому и Мошенскому районам Киреев В.С.

«03» марта 2021 г.


(подпись, заверенная печатью)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

директор ОАУСО «Мошенское КЦСО» Джумаева А.М.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

«03» марта 2021г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц)
проводивших проверку)

Телефон доверия главного управления МЧС России по Новгородской области (8162) 69-99-99